



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach

ONS-HK.9020.4.19.2026

Puławy, 2026-02-11

ARCHE S.A.

ul. Puławska 361

02-801 Warszawa

Adres do korespondencji:

Arche Nałęczów

dawne Sanatorium Milicyjne

ul. Spółdzielcza 4B

24-150 Nałęczów

Dotyczy: Ocena bieżąca jakości wody na pływalni kryto-odkrytej Arche S. A. w Nałęczowie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach stwierdza, że woda wprowadzana z systemów cyrkulacji: niecki basenowej, niecki brodzika, SPA wewnętrznych oraz woda w: niecce basenowej, niecce brodzika, nieckach SPA wewnętrznych w obiekcie Arche Nałęczów dawne Sanatorium Milicyjne przy ul. Spółdzielcza 4B, 24-150 Nałęczów, pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nałęczów **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Bieżącej oceny dokonano na podstawie sprawozdań z badań wody, sporządzonych przez Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich, ul. Probstwo 4 w Lublinie (data wpływu: 11.02.2026 r.):

- Nr 41/26/LUB z dnia 23.01.2026 r. – punkt pobrania: Brodzik - Niecka z aerozolami;
- Nr 42/26/LUB z dnia 23.01.2026 r. – punkt pobrania: Brodzik - Niecka z aerozolami;
- Nr 43/26/LUB z dnia 23.01.2026 r. – punkt pobrania: Basen rekreacyjny - Niecka z aerozolami;
- Nr 44/26/LUB z dnia 23.01.2026 r. – punkt pobrania: Basen rekreacyjny - Niecka z aerozolami;
- Nr 45/26/LUB z dnia 09.02.2026 r. – punkt pobrania: Spa 2 - Niecka z aerozolami;
- Nr 46/26/LUB z dnia 23.01.2026 r. – punkt pobrania: Spa 2 - Niecka z aerozolami;
- Nr 47/26/LUB z dnia 09.02.2026 r. – punkt pobrania: Spa 1 - Niecka z aerozolami;
- Nr 48/26/LUB z dnia 23.01.2026 r. – punkt pobrania: Spa 1 - Niecka z aerozolami;
- Nr 49/26/LUB z dnia 23.01.2026 r. – punkt pobrania: woda wprowadzana z systemu cyrkulacji – brodzik;
- Nr 50/26/LUB z dnia 23.01.2026 r. – punkt pobrania: woda wprowadzana z systemu cyrkulacji- brodzik;
- Nr 51/26/LUB z dnia 23.01.2026 r. – punkt pobrania: woda wprowadzana z systemu cyrkulacji – spa;



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach
al. Królewska 19 | 24-100 Puławy
tel.: +48 81 886 48 91

adres e-mail: psse.pulawy@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-10760-33946-RCSVF-20

Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej PSSE w Puławach: www.gov.pl/web/psse-pulawy/klauzula

- Nr 52/26/LUB z dnia 23.01.2026 r. – punkt pobrania: woda wprowadzana z systemu cyrkulacji – spa wewnętrzne;
 - Nr 53/26/LUB z dnia 23.01.2026 r. – punkt pobrania: woda wprowadzana z systemu cyrkulacji – basen rekreacyjny;
 - Nr 54/26/LUB z dnia 23.01.2026 r. – punkt pobrania: woda wprowadzana z systemu cyrkulacji – basen rekreacyjny;
 - Nr 319/26/LUB z dnia 09.02.2026 r. – punkt pobrania: brodzik – niecka z aerozolami;
 - Nr 319/26/LUB z dnia 28.01.2026 r. – punkt pobrania: Jacuzzi 2 – niecka z aerozolami;
 - Nr 320/26/LUB z dnia 28.01.2026 r. – punkt pobrania: basen rekreacyjny – niecka z aerozolami;
 - Nr 321/26/LUB z dnia 28.01.2026 r. – punkt pobrania: Spa 1 - niecka z aerozolami; oraz raportów z badań sporządzonych przez EuroFins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice;
 - Nr 9819/LB/2026 z dnia 19.01.2026 r. – punkt pobrania: Basen rekreacyjny -- Niecka z aerozolami;
 - Nr 9823/LB/2026 z dnia 19.01.2026 r. – punkt pobrania: Spa 1 - Niecka z aerozolami;
 - Nr 9824/LB/2026 z dnia 19.01.2026 r. – punkt pobrania: Spa 2 - Niecka z aerozolami;
 - Nr 9826/LB/2026 z dnia 19.01.2026 r. – punkt pobrania: Brodzik - Niecka z aerozolami;
 - Nr 9829/LB/2026 z dnia 19.01.2026 r. – punkt pobrania: woda wprowadzana z systemu cyrkulacji – brodzik;
 - Nr 9839/LB/2026 z dnia 19.01.2026 r. – punkt pobrania: woda wprowadzana z systemu cyrkulacji – spa;
 - Nr 9840/LB/2026 z dnia 19.01.2026 r. – punkt pobrania: woda wprowadzana z systemu cyrkulacji – basen rekreacyjny.
- Badania zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

Zgodnie z § 7 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) zarządzający pływalnią informuje w komunikacie o ostatniej ocenie jakości wody na pływalni, dokonanej przez państwowego inspektora sanitarnego, a komunikat umieszcza na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla kąpiących się oraz na stronie internetowej jeśli taka strona jest prowadzona.

Maria Wojtyła

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Sporządził: AB; Sekcja Higieny Komunalnej

Sprawdził: HW; Sekcja Higieny Komunalnej