



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

Żyrardów, 29 sierpnia 2025 r.

HKN.9020.286.2025.1

**Artis Loft Hotel
Radziejowice-Parcel
ul. Boczna 18
96-325 Radziejowice**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 418),
- § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie
stwierdza, że woda w nieckach pływalni Artis Loft Hotel
jest przydatna do kąpieli**

Uzasadnienie

W oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 12.08.2025 r. z niecek basenowych i systemu cyrkulacji na pływalni Artis Loft Hotel:

Nr sprawozdania	Data sprawozdania	Punkt poboru
Ł/0/12/2024/1211/F/1	14.08.2025	Woda wodociągowa wprowadzana na pływalnię
Ł/0/12/2024/1211/FM/2	18.08.2025	Cyrkulacja jacuzzi
Ł/0/12/2024/1211/FM/3	26.08.2025	Jacuzzi 1
Ł/0/12/2024/1211/FM/4	26.08.2025	Jacuzzi 2



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Żyrardowie
ul. Moniuszki 40
96-300 Żyrardów
+48 46 855 32 42, +48 46 880 02 80
sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie dokonał bieżącej oceny jakości wody w zakresie następujących parametrów: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 °C, *Legionella sp.*, pH, potencjał redoks, chlor wolny, chlor związany, mętność, utlenialność.

Wyniki wskazują, że woda w nieckach jacuzzi 1 i jacuzzi 2 oraz w systemie cyrkulacji jacuzzi nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) w następującym zakresie:

Punkt poboru	Przekroczone parametry	Wynik	Wartość parametryczna
Cyrkulacja jacuzzi	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 °C	47 jtk/ml	≤20 jtk/ml
Jacuzzi 1	Mętność	1,1±0,2 NTU	≤0,5 NTU
Jacuzzi 2	Mętność	0,51±0,08 NTU	≤0,5 NTU

Niniejsza ocena jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Żyrardowie
Łukasz Szymański, PhDr

/dokument podpisany elektronicznie/