



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

HK.N.9020.348.2025.1

Żyrardów, 23 października 2025 roku

Artis Express Sp. z o.o.
ul. Boczna 18
Radziejowice-Parcel
96-325 Radziejowice

Dotyczy: Pływalnia w Artis Loft Hotel

OCENA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 418), § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) oraz sprawozdań z badań próbek wody stwierdza, że:

woda w nieckach pływalni w Artis Loft Hotel jest przydatna do kąpieli

uzasadnienie

W oparciu o sprawozdania z badań wody pobranych w dniu 07.10.2025 r.:

Nr sprawozdania	Data sprawozdania	Punkt poboru
Ł/0/12/2024/1215/F/1	16.10.2025	Woda wodociągowa wprowadzana na pływalnię
Ł/0/12/2024/1215/FM/2	20.10.2025	Cyrkulacja jacuzzi
Ł/0/12/2024/1215/FM/3	20.10.2025	Jacuzzi 1
Ł/0/12/2024/1215/FM/4	20.10.2025	Jacuzzi 2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie dokonał bieżącej oceny jakości wody w zakresie następujących parametrów: Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp., chlor wolny, chlor związany, utlenialność, pH, potencjał redoks, mętność, azotany, chloroform, THM.

Wyniki wskazują, że woda w przedstawionych poniżej punktach nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie
ul. Moniuszki 40 | 96-300 Żyrardów
+48 46 855 32 42
adres e-mail: sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-80006-48541-RGRID-20

powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) w następującym zakresie:

Punkt poboru	Przekroczone parametry	Wynik	Wartość dopuszczalna
Cyrkulacja jacuzzi	pH	7,7±0,2	6,5-7,6
Cyrkulacja jacuzzi	Mętność	0,43±0,06 NTU	≤0,3 NTU
Jacuzzi 2	pH	7,7±0,2	6,5-7,6

Pozostałe parametry mieściły się w granicach określonych przepisami prawa.

Niniejsza ocena jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Marta Kamińska
z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/