

Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

OBIEG	BASEN SPORTOWY CYRKULACJA	BASEN REKREACYJNY CYRKULACJA	BRODZIK DLA DZIECI CYRKULACJA	JACUZZI I CYRKULACJA	JACUZZI II CYRKULACJA	JACUZZI III CYRKULACJA
Data badań	11.06.2026r.	11.06.2026r.	11.06.2026r.	11.06.2026r.	11.06.2026r.	11.06.2026r.
Parametry mikrobiologiczne: E. Coli Legionella Pseudomonas aeruginosa OLM w 48C	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania
Parametry odbiegające od wymagań	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Podjęmowane działania naprawcze	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Data badań	11.06.2026r.	11.06.2026r.	11.06.2026r.	11.06.2026r.	11.06.2026r.	11.06.2026r.
Parametry fizykochemiczne: chlor wolny, chlor związany, PH, potencjał Redox, mętność, chloroform, suma THM, azotany, utlenialność	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Jakość wody odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania
Parametry odbiegające od wymagań	Nie dotyczy	Nie dotyczy	PH: 6,4	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Podjęmowane działania naprawcze	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Kalibracja aparatury	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Planowany termin doprowadzenia do właściwych parametrów	Następne badanie zgodnie z harmonogramem	Następne badanie zgodnie z harmonogramem	Następne badanie zgodnie z harmonogramem	Następne badanie zgodnie z harmonogramem	Następne badanie zgodnie z harmonogramem	Następne badanie zgodnie z harmonogramem
Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	Zbiórca roczna ocena jakości wody na pływalni w terminie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. do wglądu na recepcji basenowej (z dnia 24.03.2026r.)					

Ocena jakości wody została dokonana przez Laboratorium Biochemik Sp. Z o. o.

Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

OBIEG	BASEN SPORTOWY NIECKA	BASEN REKREACYJNY NIECKA	BRODZIK DLA DZIECI NIECKA	JACUZZI I NIECKA	JACUZZI II NIECKA	JACUZZI III NIECKA
Data badań	25.06.2026r.	25.06.2026r.	25.06.2026r.	25.06.2026r.	25.06.2026r.	25.06.2026r.
Parametry mikrobiologiczne: E. Coli Legionella Pseudomonas aeruginosa OLM w 48C	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania
Parametry odbiegające od wymagań	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Podjęmowane działania naprawcze	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Data badań	25.06.2026r.	25.06.2026r.	25.06.2026r.	25.06.2026r.	25.06.2026r.	25.06.2026r.
Parametry fizykochemiczne: chlor wolny, chlor związany, PH, potencjał Redox, mętność, chloroform, suma THM, azotany, utlenialność	Jakość wody odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami	Jakość wody odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami	Jakość wody odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami	Jakość wody odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami	Jakość wody odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami	Jakość wody odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
Parametry odbiegające od wymagań	PH 6,3 Redox: 721 mV	Redox: 725 mV Chlor wolny: 0,34 Mg/l	PH 6,2 Redox: 729 mV	PH 6,3 Redox: 749 mV Chlor wolny: 0,46 Mg/l	PH 4,9 Chlor wolny: 0,42 Mg/l	PH: 6,1 Chlor wolny: 0,41 Mg/l
Podjęmowane działania naprawcze	Kalibracja aparatury.	Kalibracja aparatury Zwiększenie dozowania podchlorynu sodu	Kalibracja aparatury.	Kalibracja aparatury Zwiększenie dozowania podchlorynu sodu	Kalibracja aparatury Zwiększenie dozowania podchlorynu sodu	Kalibracja aparatury Zwiększenie dozowania podchlorynu sodu
Planowany termin doprowadzenia do właściwych parametrów	Następne badanie zgodnie z harmonogramem	Następne badanie zgodnie z harmonogramem	Następne badanie zgodnie z harmonogramem	Następne badanie zgodnie z harmonogramem	Następne badanie zgodnie z harmonogramem	Następne badanie zgodnie z harmonogramem
Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	Zbiorna roczna ocena jakości wody na pływalni w terminie od 01.01.2025 do 31.12.2025 do wglądu na recepcji basenowej (z dnia 24.03.2026r.)					

Ocena jakości wody została dokonana przez Laboratorium Biochemik Sp. Z o. o.

Wymagania fizykochemiczne i mikrobiologiczne jakie powinna spełniać woda na pływalniach

Parametr	Jednostka	Woda wprowadzana z systemu cyrkulacji		Woda w niecce basenowej		Woda w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające areozol wodno - powietrzny		Brodzik dla dzieci powyżej 3 lat	
		min	max	min	max	min	max	min	max
Escherichia coli w 100ml	jtk	0	0	0	0	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa w 100ml	jtk	0	0	0	0	0	0	0	0
OLM w 36±2°C po 48h 1 1ml wody	jtk	0	20	0	100	0	100	0	100
Legionella sp. w 100ml	jtk	0	0	0	0	0	0	0	0
Potencjał REDOX									
6,5 - 7,3 PH	mV	-	-	750	-	750	-	750	-
7,3 – 7,6 PH	mV	-	-	770	-	770	-	770	-
PH	-	6,5	7,6	6,5	7,6	6,5	7,6	6,5	7,6
Chlor wolny	Mg/l	-	-	0,3	0,6	0,7	1	0,3	0,6
Mętność	NTU	-	0,3	-	0,5	-	0,5	-	0,5
Chlor związany	Mg/l	-	0,2	-	0,3	0	0,3	-	0,3
Chloroform	Mg/l	-	0,03	-	0,03	-	0,03	-	0,03
Σ THM	Mg/l	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1
Azotany	Mg/l	-	20	-	20	-	20	-	20
Utlenialność	Mg/l	-	-	-	4	-	4	-	4