

Jurata 05.12.2025

## KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

Na podstawie wyników badań wody numer:

- 11588/2025/ANCHEM zakończenie badania 08.11.2025 z niecki basenowej dużej
- 11589/2025/ANCHEM zakończenie badania 08.11.2025 z niecki basenowej małej
- 11587/2025/ANCHEM zakończenie badania 08.11.2025 cyrkulacji basenowej małej
- 11586/2025/ANCHEM zakończenie badania 08.11.2025 z cyrkulacji basenowej dużej
- 11585/2025/ANCHEM zakończenie badania 07.11.2025 woda doprowadzona na pływalnię
- 12145/2025/ANCHEM zakończenie badania 22.11.2025 z niecki basenowej dużej
- 12146/2025/ANCHEM zakończenie badania 22.11.2025 z niecki basenowej małej

Woda spełnia aktualne obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz.U.z 2015r., poz.2016). Państwowy Powiatowy Inspektor w Pucku dokonał okresowej oceny jakości wody w dniu 20.03.2025 Dokument ten jest dostępny w recepcji Spa Hotelu Bryza i na stronie internetowej hotelu

Poza parametrami:

- I POBÓR Cyrkulacja niecka mały – chlor związany 1,3 ( norma do 0,2 mg/l)
- I POBÓR Niecka mała -chlor związany 1,3 ( do 0,3 mg/l)
- II POBÓR Niecka duża -chlor związany 1,2 ( do 0,3 mg/l)

Prace naprawcze:

- codziennie płukanie filtrów
- dopuszczanie świeżej wody

Lukrecja Mielke

Dyr. Spa