

Jurata 31.12.2025

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

Na podstawie wyników badań wody numer:

- 13752/2025/ANCHEM zakończenie badania 28.12.2025 z niecki basenowej dużej
- 13753/2025/ANCHEM zakończenie badania 28.12.2025 z niecki basenowej małej
- 13751/2025/ANCHEM zakończenie badania 28.12.2025 cyrkulacji basenowej małej
- 13750/2025/ANCHEM zakończenie badania 28.12.2025 z cyrkulacji basenowej dużej
- 13749/2025/ANCHEM zakończenie badania 19.12.2025 doprowadzona na pływalnie

Woda spełnia aktualne obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz.U.z 2015r., poz.2016). Państwowy Powiatowy Inspektor w Pucku dokonał okresowej oceny jakości wody w dniu 20.03.2025 Dokument ten jest dostępny w recepcji Spa Hotelu Bryza i na stronie internetowej hotelu

Poza parametrami:

- Cyrkulacja niecka duża— chloroform 0,031 (norma do 0,03 mg/l)
- Cyrkulacja niecka duża— ogólna liczba drobnoustrojów w tem 36 > 300 (norma 20jtk/ml)
- Niecka duża - chlor wolny <0,1 (do 0,3-0,6 mg/l)
- Niecka duża— ogólna liczba drobnoustrojów w tem. 36 > 300 (norma 100jtk/ml)
- Cyrkulacja niecka duża— chloroform 0,039 (norma do 0,03 mg/l)

Prace naprawcze:

- codziennie płukanie filtrów
- dopuszczanie świeżej wody
- duży basen chlor dawka do 1,0 w niecce
- dodatkowe badanie przy najbliższym poborze

Lukrecja Mielke

Dyr. Spa

