

Jurata 26.02.2026

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

Na podstawie wyników badań wody numer:

- 1068/2026/ANCHEM zakończenie badania 07.02.2026 z niecki basenowej dużej
- 1069/2026/ANCHEM zakończenie badania 07.02.2026 z niecki basenowej małej
- 1067/2026/ANCHEM zakończenie badania 07.02.2026 cyrkulacji basenowej małej
- 1066/2026/ANCHEM zakończenie badania 07.02.2026 z cyrkulacji basenowej dużej
- 1065/2026/ANCHEM zakończenie badania 06.02.2026 doprowadzona na pływalnię
- 1636/2026/ANCHEM zakończenie badania 21.02.2026 z niecki basenowej dużej
- 1637/2026/ANCHEM zakończenie badania 21.02.2026 basenowej małej

Woda spełnia aktualne obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz.U.z 2015r., poz.2016). Państwowy Powiatowy Inspektor w Pucku dokonał okresowej oceny jakości wody w dniu 20.03.2025 Dokument ten jest dostępny w recepcji Spa Hotelu Bryza i na stronie internetowej hotelu

Poza parametrami:

- I pobór niecka mała– chlor wolny 1,2(0,3-0,6 mg/l)
- I pobór niecka mała– chlor związany 0,6(do 0,3-mg/l)
- I pobór cyrkulacja niecka mała– chlor wolny 1,5(0,3-0,6 mg/l)
- I pobór cyrkulacja niecka mała– chlor wolny 1,3(0,3-0,6 mg/l)
- II pobór niecka mała– chlor wolny 1,3(0,3-0,6 mg/l)
- II pobór niecka mała– chlor związany 0,6(do 0,3-mg/l)

Prace naprawcze:

- codziennie płukanie filtrów
- dopuszczanie świeżej wody

Lukrecja Mielke

Dyr. Spa

