

Jurata 28.05.2026

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

Na podstawie wyników badań wody numer:

- 4555/2026/ANCHEM zakończenie badania 09.05.2026 z niecki basenowej dużej
- 4556/2026/ANCHEM zakończenie badania 09.05.2026 z niecki basenowej małej
- 4554/2026/ANCHEM zakończenie badania 09.05.2026 cyrkulacji basenowej małej
- 4553/2026/ANCHEM zakończenie badania 09.05.2026 z cyrkulacji basenowej dużej
- 4552/2026/ANCHEM zakończenie badania 08.05.2026 doprowadzona na pływalnie
- 4769/2026/ANCHEM zakończenie badania 17.05.2026 woda ciepła prysznic SPA
- 4769/2026/ANCHEM zakończenie badania 17.05.2026 woda ciepła Spa gab.13
- 4769/2026/ANCHEM zakończenie badania 17.05.2026 woda ciepła muszelka pok.208
- 4769/2026/ANCHEM zakończenie badania 17.05.2026 woda ciepła zefir pok.223
- 4769/2026/ANCHEM zakończenie badania 17.05.2026 woda ciepła mewa pok.233
- 4769/2026/ANCHEM zakończenie badania 17.05.2026 woda ciepła techniczni maszynownia
- 4769/2026/ANCHEM zakończenie badania 17.05.2026 woda ciepła kuchnia
- 5173/2026/ANCHEM zakończenie badania 23.05.2026 z niecki basenowej dużej
- 5174/2026/ANCHEM zakończenie badania 23.05.2026 z niecki basenowej małej
- 5171/2026/ANCHEM zakończenie badania 23.05.2026 z cyrkulacji basenowej dużej
- 5172/2026/ANCHEM zakończenie badania 23.05.2026 z cyrkulacji basenowej małej

Woda spełnia aktualne obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz.U.z 2015r., poz.2016). Państwowy Powiatowy Inspektor w Pucku dokonał rocznej oceny jakości wody. Dokument z dnia 25.03.2026 jest dostępny w recepcji Spa Hotelu Bryza i na stronie internetowej hotelu

Poza parametrami:

- I pobór niecka duża– chlor związany 0,9(do 0,3-mg/l)
- I pobór niecka mała– chlor związany 0,6(do 0,3-mg/l)
- I pobór cyrkulacja niecka mała - ogólna liczba drobnoustrojów w tem. 36 > 300 (norma 20jtk/ml)
- I pobór cyrkulacja niecka mała -chlor związany 0,6(do 0,3-mg/l)
- I pobór cyrkulacja niecka duża - chlor związany 0,5(do 0,3-mg/l)
- I pobór cyrkulacja niecka mała - ogólna liczba drobnoustrojów w tem. 36 95 (norma 20jtk/ml)
- II pobór niecka duża– chlor wolny 1,0(0,3-0,6 mg/l)
- II pobór niecka duża– chlor związany 0,9(do 0,3-mg/l)
- II pobór cyrkulacja niecka mała– chlor związany 0,6(do 0,3-mg/l)

Prace naprawcze:

- codziennie płukanie filtrów
- dopuszczanie świeżej wody
- duży basen dawka szokowa 1,0 i mały basen chlor dawka do 1,0 w niecce bez solanki
- dodatkowe badanie przy II poborze

dyr. SPA

Lukrecja Mielke