

Jurata 03.08.2026

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

Na podstawie wyników badań wody numer:

- 7371/2026/ANCHEM zakończenie badania 11.07.2026 z niecki basenowej dużej
- 7372/2026/ANCHEM zakończenie badania 11.07.2026 z niecki basenowej małej
- 7370/2026/ANCHEM zakończenie badania 11.07.2026 cyrkulacji basenowej małej
- 7369/2026/ANCHEM zakończenie badania 11.07.2026 z cyrkulacji basenowej dużej
- 7368/2026/ANCHEM zakończenie badania 10.07.2026 doprowadzona na pływalnię
- 7367/2026/ANCHEM zakończenie badania 11.07.2026 z niecki basen zewnętrzny
- 8145/2026/ANCHEM zakończenie badania 25.07.2026 z niecki basen zewnętrzny
- 8078/2026/ANCHEM zakończenie badania 25.07.2026 z niecki basenowej dużej
- 8079/2026/ANCHEM zakończenie badania 25.07.2026 z niecki basenowej małej
- 8143/2026/ANCHEM zakończenie badania 24.07.2026 doprowadzona na pływalnię

Woda spełnia aktualne obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz.U.z 2015r., poz.2016). Państwowy Powiatowy Inspektor w Pucku dokonał rocznej oceny jakości wody. Dokument z dnia 25.03.2026 jest dostępny w recepcji Spa Hotelu Bryza i na stronie internetowej hotelu

Poza parametrami:

- I pobór niecka duża– chlor związany 1,0(do 0,3-mg/l)
- I pobór niecka duża- chlor wolny 0,9 (0,3-0,6mg/l)
- I pobór niecka duża - ogólna liczba drobnoustrojów w tem. 300 (norma 20jtk/ml)
- I pobór niecka mała- chlor wolny 0,7 (0,3-0,6mg/l)
- I pobór niecka mała– chlor związany 0,1(do 0,3-mg/l)
- I pobór cyrkulacja niecka mała - chlor związany 0,9(do 0,2-mg/l)
- I pobór cyrkulacja niecka mała - chlor wolny 0,1 mg/l
- I pobór cyrkulacja niecka duża - chlor związany 0,9(do 0,2-mg/l)
- I pobór cyrkulacja niecka duża - chlor wolny 0,5 mg/l
- II pobór niecka mała– liczba pseudomonas 11jtk/100 ml

Prace naprawcze:

- codziennie płukanie wsteczne filtrów i dopuszczenie świeżej wody
- duży basen dawka szokowa 1,0
- dodatkowe badanie na Pseudomonas

dyr. SPA

Lukrecja Mielke

