

Odp. pkt. 1

Zamawiający wymaga od wykonawcy by natężenie oświetlenia w pomieszczeniach spełniało wymogi norm. Wykonawca powinien tak dobrać oprawy/źródła światła by nie przekraczały wymaganego natężenia oświetlenia w pomieszczeniu więcej niż 10% wymaganej wartości. W przypadku nie spełnienia przez wykonawcę wymagania stawianego w przedmiocie zamówienia jakim jest oszczędność energii , oraz nie przekroczenia natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach o więcej niż 10% wymaganej przez PN wartości zamawiający uzna że zamontowane oprawy/źródła światła spełniają wymogi zamawiającego

Odp. pkt. 2

Wykonawca sam powinien dobrać parametry montowanych źródeł światła by spełniały one wymagania opisane w Odp. pkt.1 Zamawiający może udostępnić obiekt w celu dokonania pomiarów, oględzin.

Odp. pkt. 3

Wykonawca powinien tak dobrać źródła światła by spełniały wymogi norm natężenia oświetlenia i w dniu odbioru nie przekraczały więcej niż 10% wymaganej wartości natężenia oświetlenia w pomieszczeniach gdzie zostały zamontowane

Odp. pkt. 4, 5

Zamawiający wymaga by zostały spełnione warunki zawarte w odp. pkt. 1

Odp. pkt. 6

Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z doprowadzeniem przewodu uziemiającego do opraw które będą tego wymagać . Wykonawca powinien uwzględnić doprowadzenie trzeciego przewodu w proponowanej cenie za wykonanie przedmiotu zamówienia

Odp. pkt. 7

Zamawiający wymaga by gwarancja na montowane urządzenia była nie krótsza niż okres gwarancji jakiego wykonawca udzieli w ofercie na wykonanie przedmiotu zamówienia (najkrótszy wymagany okres gwarancji to 2 lata od daty podpisania protokołu odbioru przez zamawiającego)

Odp. pkt. 8

Ponieważ wykonawca będzie musiał dostarczyć protokoły pomiarów oraz zapewnić poprawność działania montowanych urządzeń w okresie gwarancji, powinien wliczyć w koszt wykonania przedmiotu zamówienia wszystkie niezbędne element instalacji. (również zmianę okablowania zasilającego latarnię , wykonanie uziemienia słupów oświetleniowych)
Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z poprawnym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Odp. pkt. 9

Zamawiający nie narzuca wykonawcy sposobu wykonania, jak również zastosowanych technologii. Zamawiający wymaga by zamontowane oprawy zmieniały moc z jaką świecą w zależności od ilości światła słonecznego dostępnego przez przeszklenia, (innymi słowy sensor kontrolujący natężenie oświetlenia w pomieszczeniu powinien regulować moc z jaką świeci oprawa w zależności od ilości światła słonecznego w pomieszczeniu . W przypadku słonecznego dnia oprawa świeci z minimalną mocą natomiast w dni pochmurne oprawa zwiększa swoją moc by osiągnąć wymagane natężenie oświetlenia)