

Pytania do zapytania skierowane od firmy :

Marek Sałański

A'BELL

Pytania od firmy :

1/ zamawiający określił w pkt IV Przedmiot Zamówienia, wymagania stawiane przed Wykonawcą. Z załączonej specyfikacji przetargowej Wykonawca jest tylko informowany w szczerkowy sposób nt tych wymagań. Brak jest informacji jakie oprawy są zamontowane w chwili obecnej / moc i rodzaj /, jak długo świecą w ciągu roku, jakie jest wymagane natężenie oświetlenia w remontowanych pomieszczeniach. Informacja o demontażu / zakres 1 / poz. 001, 006, 008, 013, 016, 019 oraz o montażu na ich miejsce poz. 002, 003, 004, 005, 007, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 017, 018 nie daje żadnych podstaw do wykonania obliczeń w zakresie spełnienia norm / luxy / oraz spodziewanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Ponadto / zakres 2 / poz. 001, 003, 004 nie wskazuje jakie źródła są zamontowane i czy wymieniając na identyczne otrzymamy natężenie zgodne z obowiązującymi normami. Czy świetlówki zwykle wymieniamy na tuby LED? Poz. 003 i 004 nie mają podanych gwintów / jest informacja w zestawieniu materiałów, ale czy odpowiada rzeczywistości?

2/ Zakres 2, poz. 002 – co ma zmienić Wykonawca: przerobić oprawę na LED-owe, czy zmieni okablowanie zasilające?

3/ czy Wykonawca zmienia również zasilanie latarni, czy każda istniejąca latarnia jest uziemiona?

4/ w przedmiarze brak jakichkolwiek pomiarów? Czy Zamawiający wykona je we własnym zakresie?

5/ czy Wykonawca ma w swoim zakresie okablowanie zasilające? Czy obwody są wykonane przewodem 2 czy 3-żyłowym?

6/ Kto ponosi koszty w przypadku zamontowania wymaganych opraw i źródeł światła i nie spełnianiu wymagań norm bezpieczeństwa / przewód ochrony / lub natężenia oświetlenia / normy oświetleniowe /?

7/ brak wskazania jakości i żywotności opraw:

- parametry lm/W

- wskazanie L i B

- oddanie barw

- żywotność diód LED

- IK

- IP

- rodzaj klosza

8/ wg opisu regulację strumienia ma mieć:

- 2 szt. oprawy 50-100W – wrak wskazania w przedmiarze która to pozycja

- 26 szt. opraw 35W

Co z pozostałymi?

9/ brak wykonania okablowania do sterowników RTS

10/ kto ponosi koszty ewentualnych zmian w ilościach opraw lub ich specyfikacji?

11/ czy oprawy awaryjne są okablowane, czy należy wykonać nową instalację?

12/ czy w okresie gwarancyjnym, oprawa ma świecić, czy zapewnić odpowiednie natężenie oświetlenia?

13/ czy po wymianie, Wykonawca ma zapewnić utylizację wymienionego sprzętu?

14/ kto ponosi koszty naprawy instalacji, jeżeli po wymianie opraw lub źródeł światła, oprawa nie działa?

15/ czy oprawy awaryjne mają być w wersji standard, czy z monitoringiem czy CB?