

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński, 02.02.2026 r.

Znak sprawy - HK.9027.8.04.2026

Termy Warmińskie Sp. z o.o.

ul. Kąpielowa 1

11-100 Lidzbark Warmiński

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim po dokonaniu analizy przesłanych sprawozdań z badań próbek wody (wpłynęły 27.01.2026 r.) pobranych z nitek basenów stwierdza, że woda, w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania mikrobiologiczne, ale nie spełnia wymagań fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230):

- **basen źródłany – niecka** - (sprawozdanie z badania nr 19/1/2026 z dnia 23.01.2026 r.) – ze względu na ponadnormatywną zawartość potencjału utleniająco-redukującego (redox),
- **basen sportowy – niecka** - (sprawozdanie z badania nr 19/2/2026 z dnia 23.01.2026 r.) - ze względu na ponadnormatywną zawartość chloru związanego,
- **basen brodzik – niecka** - (sprawozdanie z badania nr 19/3/2026 z dnia 23.01.2026 r.) – ze względu na ponadnormatywną zawartość chloru związanego oraz potencjału utleniająco-redukującego (redox),
- **whirlpool 9.1. – niecka** - (sprawozdanie z badania nr 19/4/2026 z dnia 23.01.2026 r.) – ze względu na ponadnormatywną zawartość chloru związanego oraz potencjału utleniająco-redukującego (redox),
- **whirlpool 9.2. – niecka** - (sprawozdanie z badania nr 19/5/2026 z dnia 23.01.2026 r.) – ze względu na ponadnormatywną zawartość chloru związanego oraz potencjału utleniająco-redukującego (redox),
- **basen terapeutyczny – solankowy – niecka** - (sprawozdanie z badania nr 19/6/2026 z dnia 23.01.2026 r.) – ze względu na ponadnormatywną zawartość chloru związanego oraz potencjału utleniająco-redukującego (redox),
- **basen hipertermiczny – niecka** - (sprawozdanie z badania nr 19/7/2026 z dnia 23.01.2026 r.) – ze względu na ponadnormatywną zawartość chloru związanego oraz potencjału utleniająco-redukującego (redox),
- **basen witalny – niecka** - (sprawozdanie z badania nr 19/8/2026 z dnia 23.01.2026 r.) – ze względu na ponadnormatywną zawartość potencjału utleniająco-redukującego (redox),
- **basen rekreacyjny – niecka** - (sprawozdanie z badania nr 19/9/2026 z dnia 23.01.2026 r.) – ze względu na ponadnormatywną zawartość potencjału utleniająco-redukującego (redox),
- **basen sportowy – cyrkulacja** - (sprawozdanie z badania nr 19/11/2026 z dnia 23.01.2026 r.) – ze względu na ponadnormatywną zawartość chloru związanego,
- **basen brodzik – cyrkulacja** - (sprawozdanie z badania nr 19/12/2026 z dnia 23.01.2026 r.) – ze względu na ponadnormatywną zawartość chloru związanego,
- **whirlpool 9.1. – cyrkulacja** - (sprawozdanie z badania nr 19/13/2026 z dnia 23.01.2026 r.) – ze względu na ponadnormatywną zawartość chloru związanego,

- **whirlpool 9.2. – cyrkulacja** - (sprawozdanie z badania nr 19/14/2026 z dnia 23.01.2026 r.) – ze względu na ponadnormatywną zawartość chloru związanego,
- **basen terapeutyczny – solankowy – cyrkulacja**- (sprawozdanie z badania nr 19/15/2026 z dnia 23.01.2026 r.)– ze względu na ponadnormatywną zawartość chloru związanego,
- **basen hipertermiczny – cyrkulacja** – (sprawozdanie z badania nr 19/16/2026 z dnia 23.01.2026 r.)– ze względu na ponadnormatywną zawartość chloru związanego,
- **basen witalny – cyrkulacja** – (sprawozdanie z badania nr 19/17/2026 z dnia 23.01.2026 r.)– ze względu na ponadnormatywną zawartość chloru związanego,
- **basen rekreacyjny – cyrkulacja** – (sprawozdanie z badania nr 19/18/2026 z dnia 23.01.2026 r.)– ze względu na ponadnormatywną zawartość chloru związanego,

Beata Funik-Góralewska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lidzbarku Warmińskim

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządziła: Alicja Grygo